

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1883/2016	Đurđevak A	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 14:39	Aleksandra Mijatović	Potrebno je na parceli GP3 ofarbati donji deo nosača lifta za osobe sa invaliditetom.	01.12.2016
1883/2016	Đurđevak A	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 14:40	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1883/2016	Đurđevak A	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 14:42	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju izvršeno je čišćenje i farbanje donjih delova nosača invalidskih kolica i stubova.	28.11.2016

Podaci za dopunu naloga

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1884/2016	Ciklama B	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 14:43	Aleksandra Mijatović	Prijavljeno je da se u lokalu br.6 na plafonu pojavilo kod elektroinstalacija curenje vode.	01.12.2016
1884/2016	Ciklama B	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 14:44	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1884/2016	Ciklama B	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 14:47	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju proverom je ustanovljeno da curenje potiče sa grejnih instalacija iz stana br.4. Izvršena je provera i u stanu iznad br.8 gde je ustanovljeno da je problem u podnim grejnim instalacijama stana br.8 koje se manifestuje curenjem u stanu br.4 i u lokalu br.6. Proverom, u stanu br.12 je ustanovljeno da nema curenja.	28.11.2016
1884/2016	Ciklama B	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 14:47	Aleksandra Mijatović	Obavestili smo JKP " Beogradske elektrane " da izađu na intervenciju .	28.11.2016

Podaci za dopunu naloga

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1885/2016	Ljubičica B	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 14:50	Aleksandra Mijatović	Potrebno je ofarbati donji deo nosača lifta za osobe sa invaliditetom na parceli GP4.	01.12.2016
1885/2016	Ljubičica B	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 14:53	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1885/2016	Ljubičica B	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 14:54	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju izvršeno je čišćenje i farbanje stubova i donjih delova invalidskih kolica.	28.11.2016

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1886/2016	Ciklama A	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 14:56	Aleksandra Mijatović	Prijavljeno je da je potrebno namestiti rešetke u garaži na parceli GP5 kod G.M. br.138 i G.M. br.139.	01.12.2016
1886/2016	Ciklama A	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 14:56	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1886/2016	Ciklama A	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 14:57	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju izvršeno je nameštanje rigola kod G.M. br.138 i br.139.	28.11.2016

Podaci za dopunu naloga

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1887/2016	Jorgovan B	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 14:58	Aleksandra Mijatović	Prijavljeno je da ulazna vrata u prizemlju zgrade ka parkingu kače u gornjem delu i da se ne zatvaraju funkcionalano.	01.12.2016
1887/2016	Jorgovan B	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 14:59	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1887/2016	Jorgovan B	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 15:00	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju vrata su naštelovana da ne kače , i pričvršćen je šild od elektroprihvata. Vrata su vraćena u funkcionalan režim rada.	28.11.2016

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1888/2016	Iris A	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 15:16	Aleksandra Mijatović	Potrebno je ofarbati donji deo nosača lifta za osobe sa invaliditetom na parceli GP2.	01.12.2016
1888/2016	Iris A	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 15:17	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1888/2016	Iris A	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 15:18	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju izvršeno je čišćenje i farbanje stubova i donjih delova invalidskih kolica.	28.11.2016

Podaci za dopunu naloga



Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1889/2016	Jorgovan B	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 15:19	Aleksandra Mijatović	Prijavljeno je da je u stanu br.31 došlo do delimičnog nestanka električne energije.	01.12.2016
1889/2016	Jorgovan B	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 15:20	Aleksandra Mijatović	Poslat tehničar.	28.11.2016
1889/2016	Jorgovan B	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 15:20	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju izvršeno je vraćanje limitatora u radni položaj.	28.11.2016

Podaci za dopunu naloga

Rb zahteva	Objekat	Status	Vrsta zahteva	Podneto	Zahtev podneo	Poruka	Rok
1890/2016	Iris A	Generated / kreirano	Kvar	28.11.2016 16:30	Aleksandra Mijatović	Prijavljeno je da interfoni nisu u funkciji.	01.12.2016
1890/2016	Iris A	in progress / u toku	Kvar	28.11.2016 16:38	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju tehničara izvršena je provera osigurača u energetici pri čemu je ustanovljeno da su svi u radnom položaju. Proverom interfonskih tabli je ustanovljeno da nema signala/reakcije na prvoj tabli od stana br.1 do stana br.16. Obavešten je ovlašćeni serviser firme " TCS " da izađe na intervenciju.	28.11.2016
1890/2016	Iris A	completed / urađeno	Kvar	28.11.2016 16:39	Aleksandra Mijatović	Izlaskom na intervenciju ovlašćenog serviser interfon je vraćen u funkciju.	28.11.2016

Podaci za dopunu naloga

